

# 徐闻县净源供水有限责任公司

## 2023 年 6 月每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2023 年 6 月 30 日



# 徐闻县净源供水公司每周水质检测报告



| 水型: 天气: 晴间雨 阴中雨     |   | 气温: 30.1℃           |       | 水温: 28.1℃ |         |                               |
|---------------------|---|---------------------|-------|-----------|---------|-------------------------------|
| 采水日期: 2023年6月1日 星期一 |   | 报告日期: 2023年6月8日 星期日 |       |           |         |                               |
| 化验结果                |   |                     |       |           |         |                               |
| 结果                  | 水型  | 大水桥水厂               |       | 城北水厂      |         | 《生活饮用水卫生标准》<br>(GB5749—2006)  |
|                     |   | 源水                  | 出厂水   | 源水        | 出厂水     |                               |
| 感官性状和一般化学指标         | 色   |                     | 2     |           | 3       | 不超过15度                        |
|                     | 浑浊度   |                     | 0.21  |           | 0.30    | ≤1度, 特殊情况不超过3度                |
|                     | 铝   |                     |       |           |         | 0.2mg/L                       |
|                     | 臭和味   |                     | 无     |           | 无       | 不得有异臭异味                       |
|                     | 铜   |                     |       |           |         | 1mg/L                         |
|                     | 肉眼可见物   |                     | 无     |           | 无       | 不得含有                          |
|                     | PH值   |                     | 7.2   |           | 7.2     | 6.5—8.5                       |
|                     | 锰   |                     |       |           |         | 0.1mg/L                       |
|                     | 总硬度   |                     |       |           |         | CaCO <sub>3</sub> 计不超过450mg/L |
|                     | 氯化物   |                     |       |           |         | 250mg/L                       |
|                     | 铁   |                     |       |           |         | 不超过0.3mg/L                    |
|                     | 耗氧量   |                     | 1.56  |           | 2.12    | 不超过3.0mg/L                    |
|                     | 硫酸盐   |                     |       |           |         | 250mg/L                       |
|                     | 溶解性固体   |                     |       |           |         | 1000mg/L                      |
|                     | 锌   |                     |       |           |         | 1.0mg/L                       |
|                     | 挥发酚   |                     |       |           |         | 0.002mg/L                     |
| 阴离子洗涤剂              |   |                     |       |           | 0.3mg/L |                               |
| 微生物指标               | 大肠菌群  |                     | 未检出   |           | 未检出     | 不得检出                          |
|                     | 耐热大肠菌   |                     |       |           |         | 不得检出                          |
|                     | 细菌总数  |                     | 2     |           | 2       | ≤80CFU/ml                     |
|                     | 二氧化氯  |                     | 0.20  |           | 0.16    | 出厂游余量≥0.1mg/L                 |
|                     | 游离性余氯   |                     |       |           |         | 出厂游余量≥0.3                     |
| 毒理学指标               | 砷   |                     |       |           |         | 0.01mg/L                      |
|                     | 镉   |                     |       |           |         | 0.003mg/L                     |
|                     | 铬   |                     |       |           |         | 0.05mg/L                      |
|                     | 氰化物   |                     |       |           |         | 0.05mg/L                      |
|                     | 氟化物   |                     |       |           |         | 1.0mg/L                       |
|                     | 铅   |                     |       |           |         | 0.01mg/L                      |
|                     | 氨氮  |                     | 0.008 |           | 0.005   | 0.5000mg/L                    |
|                     | 硝酸盐   |                     |       |           |         | ≤20mg/L                       |
|                     | 亚硝酸盐  |                     |       |           |         | 1.00mg/L                      |
| 备注                  | 检测结论:   |                     |       |           |         |                               |
|                     | 经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。 |                     |       |           |         |                               |
| 主管:                 |   | 审核: 李炳松             |       | 化验: 李廷娟   |         |                               |



# 徐闻县净源供水公司每周水质检测报告

水源: 无气、湖洲港、湖中港      气温: 31.0℃      水温: 30.0℃  
 取水日期: 2022年6月16日 星期一      报告日期: 2022年6月16日 星期一



## 化验结果

| 项目                    | 无气取水厂  |   | 湖北水厂  |   | (生活饮用水卫生标准)<br>(GB5749—2006) |
|-----------------------|--|---|-------|---|------------------------------|
|                       | 取水   | 出厂水   | 取水    | 出厂水   |                              |
| 理化<br>学<br>指<br>标     | 色  | 3   | 3     | 3   | 不超过15度                       |
|                       | 浊度   | 1.28  | 1.34  | 1.34  | ≤1度, 特殊情况不超过3度               |
|                       | 臭  |   |       |   | 0.2mg/L                      |
|                       | 臭和味  | 无   | 无     | 无   | 不得有异臭异味                      |
|                       | 铜  |   |       |   | 1mg/L                        |
|                       | 肉眼可见物  | 无   | 无     | 无   | 不得含有                         |
|                       | PH值  | 7.2   | 7.2   | 7.2   | 6.5—8.5                      |
|                       | 锰  |   |       |   | 0.1mg/L                      |
|                       | 总硬度  |   |       |   | CaO计不超过450mg/L               |
|                       | 氯化物  |   |       |   | 250mg/L                      |
|                       | 铁  |   |       |   | 不超过0.3mg/L                   |
|                       | 总氮量  | 1.88  | 1.76  | 1.76  | 不超过3.0mg/L                   |
|                       | 硫酸盐  |   |       |   | 250mg/L                      |
|                       | 溶解性固体  |   |       |   | 1000mg/L                     |
|                       | 锌  |   |       |   | 1.0mg/L                      |
|                       | 挥发酚  |   |       |   | 0.002mg/L                    |
| 阴离子洗涤剂                |  |   |       | 0.3mg/L   |                              |
| 微<br>生<br>物<br>指<br>标 | 大肠菌群   | 未检出   | 未检出   | 未检出   | 不得检出                         |
|                       | 耐热大肠菌  |   |       |   | 不得检出                         |
|                       | 细菌总数   | 3   | 1     | 1   | ≤80CFU/ml                    |
|                       | 二氧化氯   | 0.17  | 0.17  | 0.17  | 出厂游余量≥0.1mg/L                |
|                       | 游离性余氯  |   |       |   | 出厂游余量≥0.3                    |
| 毒<br>理<br>学<br>指<br>标 | 砷  |   |       |   | 0.01mg/L                     |
|                       | 镉  |   |       |   | 0.003mg/L                    |
|                       | 铬  |   |       |   | 0.05mg/L                     |
|                       | 氟化物  |   |       |   | 0.05mg/L                     |
|                       | 氰化物  |   |       |   | 1.0mg/L                      |
|                       | 铅  |   |       |   | 0.01mg/L                     |
|                       | 氨氮   | 0.004   | 0.002 | 0.002   | 0.5000mg/L                   |
|                       | 硝酸盐  |   |       |   | ≤20mg/L                      |
| 亚硝酸盐                  |  |   |       | 1.00mg/L  |                              |
| 备<br>注                | 检测结论:<br>经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。 |   |       |   |                              |
|                       | 主管:  | 审核:  |       | 化验:  |                              |





# 徐闻县净源供水公司每周水质检测报告

| 水别:                  |   | 天气: 晴阴雨: 阴中雨  |       | 气温: 32.50℃  |          | 水温: 30.0℃                     |  |
|----------------------|---|---|-------|---|----------|-------------------------------|--|
| 采水日期: 2023年 6月18日 星期 |   | 报告日期: 2023年 6月24日 星期  |       |   |          |                               |  |
| <b>化验结果</b>          |   |   |       |   |          |                               |  |
| 结果                   | 水别  | 大水桥水厂   |       | 城北水厂  |          | 《生活饮用水卫生标准》<br>(GB5749—2006)  |  |
|                      |   | 源水  | 出厂水   | 源水  | 出厂水      |                               |  |
| 感官性状和一般化学指标          | 色   |   | 3     |   | 3        | 不超过15度                        |  |
|                      | 浑浊度   |   | 0.35  |   | 0.32     | ≤1度, 特殊情况不超过3度                |  |
|                      | 铝   |   |       |   |          | 0.2mg/L                       |  |
|                      | 臭和味   |   | 无     |   | 无        | 不得有异臭异味                       |  |
|                      | 铜   |   |       |   |          | 1mg/L                         |  |
|                      | 肉眼可见物   |   | 无     |   | 无        | 不得含有                          |  |
|                      | PH值   |   | 7.2   |   | 7.1      | 6.5—8.5                       |  |
|                      | 锰   |   |       |   |          | 0.1mg/L                       |  |
|                      | 总硬度   |   |       |   |          | CaCO <sub>3</sub> 计不超过450mg/L |  |
|                      | 氯化物   |   |       |   |          | 250mg/L                       |  |
|                      | 铁   |   |       |   |          | 不超过0.3mg/L                    |  |
|                      | 耗氧量   |   | 1.66  |   | 2.14     | 不超过3.0mg/L                    |  |
|                      | 硫酸盐   |   |       |   |          | 250mg/L                       |  |
|                      | 溶解性固体   |   |       |   |          | 1000mg/L                      |  |
|                      | 锌   |   |       |   |          | 1.0mg/L                       |  |
|                      | 挥发酚   |   |       |   |          | 0.002mg/L                     |  |
| 阴离子洗涤剂               |   |   |       |   | 0.3mg/L  |                               |  |
| 微生物指标                | 大肠菌群  |   | 未检出   |   | 未检出      | 不得检出                          |  |
|                      | 耐热大肠菌   |   |       |   |          | 不得检出                          |  |
|                      | 细菌总数  |   | 2     |   | 0        | ≤80CFU/mL                     |  |
|                      | 二氧化氯  |   | 0.18  |   | 0.19     | 出厂游离氯≥0.1mg/L                 |  |
|                      | 游离性余氯   |   |       |   |          | 出厂游离氯≥0.3                     |  |
| 毒理学指标                | 砷   |   |       |   |          | 0.01mg/L                      |  |
|                      | 镉   |   |       |   |          | 0.003mg/L                     |  |
|                      | 铬   |   |       |   |          | 0.05mg/L                      |  |
|                      | 氰化物   |   |       |   |          | 0.05mg/L                      |  |
|                      | 氟化物   |   |       |   |          | 1.0mg/L                       |  |
|                      | 铅   |   |       |   |          | 0.01mg/L                      |  |
|                      | 氨氮  |   | 0.006 |   | 0.004    | 0.5000mg/L                    |  |
|                      | 硝酸盐   |   |       |   |          | ≤20mg/L                       |  |
| 亚硝酸盐                 |   |   |       |   | 1.00mg/L |                               |  |
| 备注                   | 检测结论:   |   |       |   |          |                               |  |
|                      | 经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。 |   |       |   |          |                               |  |
| 主管:                  |   | 审核:  |       | 化验:  |          |                               |  |



水别: 天气: 晴阴雨; 阴中雨 气温: 32.50℃ 水温: 30.0℃

采水日期: 2023年 6月24日 星期 报告日期: 2023年 6月30日 星期

### 化验结果

| 结果          |   | 大水桥水厂 |       | 城北水厂 |          | 《生活饮用水卫生标准》<br>(GB5749—2006)              |
|-------------|---|-------|-------|------|----------|---|
|             |   | 源水    | 出厂水   | 源水   | 出厂水      |   |
| 感官性状和一般化学指标 | 色   |       | 2     |      | 2        | 不超过15度                                    |
|             | 浑浊度   |       | 0.22  |      | 0.37     | ≤1度, 特殊情况不超过3度                            |
|             | 铝   |       |       |      |          | 0.2mg/L                                   |
|             | 臭和味   |       | 无     |      | 无        | 不得有异臭异味                                   |
|             | 铜   |       |       |      |          | 1mg/L                                     |
|             | 肉眼可见物   |       | 无     |      | 无        | 不得含有                                      |
|             | PH值   |       | 7.2   |      | 7.1      | 6.5—8.5                                   |
|             | 锰   |       |       |      |          | 0.1mg/L                                   |
|             | 总硬度   |       |       |      |          | C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 计不超过450mg/L |
|             | 氯化物   |       |       |      |          | 250mg/L                                   |
|             | 铁   |       |       |      |          | 不超过0.3mg/L                                |
|             | 耗氧量   |       | 1.84  |      | 2.05     | 不超过3.0mg/L                                |
|             | 硫酸盐   |       |       |      |          | 250mg/L                                   |
|             | 溶解性固体   |       |       |      |          | 1000mg/L                                  |
|             | 锌   |       |       |      |          | 1.0mg/L                                   |
|             | 挥发酚   |       |       |      |          | 0.002mg/L                                 |
|             | 阴离子洗涤剂  |       |       |      |          | 0.3mg/L                                   |
| 微生物指标       | 大肠菌群  |       | 未检出   |      | 未检出      | 不得检出                                      |
|             | 耐热大肠菌   |       |       |      |          | 不得检出                                      |
|             | 细菌总数  |       | 1     |      | 0        | ≤80CFU/mL                                 |
|             | 二氧化氯  |       | 0.17  |      | 0.20     | 出厂游离氯≥0.1mg/L                             |
|             | 游离性余氯   |       |       |      |          | 出厂游离氯≥0.3                                 |
| 毒理学指标       | 砷   |       |       |      |          | 0.01mg/L                                  |
|             | 镉   |       |       |      |          | 0.003mg/L                                 |
|             | 铬   |       |       |      |          | 0.05mg/L                                  |
|             | 氯化物   |       |       |      |          | 0.05mg/L                                  |
|             | 氟化物   |       |       |      |          | 1.0mg/L                                   |
|             | 铅   |       |       |      |          | 0.01mg/L                                  |
|             | 氨氮  |       | 0.006 |      | 0.004    | 0.5000mg/L                                |
|             | 硝酸盐   |       |       |      |          | ≤20mg/L                                   |
| 亚硝酸盐        |   |       |       |      | 1.00mg/L |   |
| 备注          | 检测结论:<br>经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》<br>GB5749—2006 的规定。<br>主管: _____ 审核: _____ |       |       |      |          |   |

