

徐闻县净源供水有限责任公司

2024 年 9 月份每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2024 年 9 月 30 日



徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 28.0℃		水温: 26.0℃	
采水日期: 2024 年 9 月 1 日		星期		报告日期: 2024 年 9 月 7 日		星期	
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.09		0.22	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物	微量沉淀	无	微量沉淀	无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.1	6.5—8.5	
						0.1mg/L	
						C2O3 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.54		1.17	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微生物指标						1.0mg/L
						0.002mg/L	
						0.3mg/L	
大肠菌群			未检出		未检出	不得检出	
耐热大肠菌						不得检出	
毒理学指标	细菌总数		3		4	≤80CFU/mL	
	二氧化氯	0	0.18	0	0.17	出厂游离氯≥0.1mg/L	
						出厂游离氯≥0.3	
						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		0.004		0.006	0.5000mg/L	
备注						≤20mg/L	
						1.00mg/L	
	检测结论:						
主管:	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的 9 项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	审核: 李妮妹 化验: 李妮妹						

徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别：天气：晴阴雨：晴气温：28.0℃水温：26.0℃						
采水日期：2024年9月8日星期报告日期：2024年9月16日星期						
化验结果						
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		2		1	不超过15度
	浑浊度		0.06		0.24	≤1度，特殊情况不超过3度
						0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
						1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH值		7.0		7.1	6.5—8.5
						0.1mg/L
						C2O3计不超过450mg/L
						250mg/L
						不超过0.3mg/L
	耗氧量		1.02		1.24	不超过3.0mg/L
						250mg/L
						1000mg/L
						1.0mg/L
					0.002mg/L	
					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
	耐热大肠菌					不得检出
	细菌总数		7		6	≤80CFU/mL
	二氧化氯	0	0.15	0	0.16	出厂游离氯≥0.1mg/L
						出厂游离氯≥0.3
毒理学指标						0.01mg/L
						0.003mg/L
						0.05mg/L
						0.05mg/L
						1.0mg/L
						0.01mg/L
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L
						≤20mg/L
					1.00mg/L	
备注	检测结论：					
	经检测，两间水厂所检测项目中，出厂水的9项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022的规定。					
	主管：		审核：		化验：	

徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 29.0℃		水温: 27.0℃	
采水日期: 20 24 年 9 月 20 日 星期		报告日期: 20 24 年 9 月 26 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.17		0.30	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.0		7.1	6.5—8.5	
						0.1mg/L	
						C2O3 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.18		1.78	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微生物指标						1.0mg/L
						0.002mg/L	
						0.3mg/L	
大肠菌群			未检出		未检出	不得检出	
耐热大肠菌						不得检出	
毒理学指标	细菌总数		10		12	≤80CFU/mL	
	二氧化氯	0	0.15	0	0.16	出厂游离氯≥0.1mg/L	
						出厂游离氯≥0.3	
						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
					≤20mg/L		
					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的 9 项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
	主管:		审核: 郭安林		化验: 李改林		

徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别:		天气: 晴间雨; 晴		气温: 29.0℃		水温: 27.0℃	
采水日期: 2024 年 9 月 25 日 星期		报告日期: 2024 年 9 月 30 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.15		0.21	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.0		7.1	6.5—8.5	
						0.1mg/L	
						C2O3 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg/L	
	耗氧量		1.22		1.89	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微生物指标						1.0mg/L
						0.002mg/L	
						0.3mg/L	
大肠菌群			未检出		未检出	不得检出	
耐热大肠菌						不得检出	
毒理学指标	细菌总数		11		8	≤80CFU/mL	
	二氧化氯	0	0.15	0	0.14	出厂游离氯 ≥0.1mg/L	
						出厂游离氯 ≥0.3	
						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
					≤20mg/L		
					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的 9 项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
	主管:		审核: 李林		化验: 李林		