

徐闻县净源供水有限责任公司

2024 年 12 月份每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司实验室

报告日期：2024 年 12 月 31 日



扫描全能王 创建

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温 21.0℃		水温: 21.0℃	
采水日期: 20 24 年		12 月 1 日		星期		报告日期: 20 24 年 12 月 7 日 星期	
化验结果							
结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.14		0.15	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0. 3mg / L	
	耗氧量		1.07		1.15	不超过 3. 0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		3		0	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.25		0.20	出厂游离氯≥0. 1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0. 3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		<0. 01		<0. 01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 黎少梅		化验: 李亚群		



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温 21.0℃		水温: 20.0℃		
采水日期: 20 24 年 12 月 8 日 星期 报告日期: 20 24 年 12 月 17 日 星期								
化验结果								
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749——2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水			
感官性状和一般化学指标	色		3		2	不超过 15 度		
	浑浊度		0.20		0.18	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度		
	铝					0.2mg/L		
	臭和味		0		0	不得有异臭异味		
	铜					1mg/L		
	肉眼可见物		无		无	不得含有		
	PH 值		7.1		7.0	6.5—8.5		
	锰					0.1mg/L		
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L		
	氯化物					250mg/L		
	铁					不超过 0. 3mg / L		
	耗氧量		0.74		1.22	不超过 3. 0mg/L		
	硫酸盐					250mg/L		
	溶解性固体					1000mg/L		
	锌					1.0mg/L		
	挥发酚					0.002mg/L		
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
		耐热大肠菌					不得检出	
细菌总数			2		1	≤80CFU/mL		
二氧化氯			0.24		0.23	出厂游离氯≥0. 1mg/L		
游离性余氯						出厂游离氯≥0. 3		
毒理学指标	砷					0.01mg/L		
	镉					0.003mg/L		
	铬					0.05mg/L		
	氰化物					0.05mg/L		
	氟化物					1.0mg/L		
	铅					0.01mg/L		
	氨氮		<0. 01		<0. 01	0.5000mg/L		
	硝酸盐					≤20mg/L		
	亚硝酸盐					1.00mg/L		
备注	检测结论:							
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。							
	主管:		审核: 郭向森		化验: 李双对.			



扫描全能王 创建

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温 18.0℃		水温: 19.0℃	
采水日期: 20 24 年 12 月 20 日 星期		报告日期: 20 24 年 12 月 25 日 星期					
化验结果							
结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.12		0.27	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.23		1.04	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		5		2	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.23		0.21	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
亚硝酸盐					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
主管:		审核: 郭志华		化验: 郭志华			



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温 19.0℃		水温: 19.0℃	
采水日期: 20 24 年		12 月 25 日		星期		报告日期: 20 24 年	
12 月 31 日		星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.10		0.30	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.16		1.08	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			5		2	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.20		0.22	出厂游离氯≥0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
亚硝酸盐					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 李吉伟		化验: 李吉伟		

