

徐闻县应急管理局

徐应急函〔2025〕26号

关于切实消除中国石化江苏油田采油一厂徐闻项目组重大事故隐患的督办通知

中国石化江苏油田采油一厂徐闻项目组：

2025年1月14日，我局通过聘用危化专家对你公司徐闻项目组开展安全检查，检查发现存在1项重大事故隐患，为“原油卧罐区未设置可燃气体报警器”。

请你公司徐闻项目组高度重视，认真对照隐患清单，制定整改方案，扎实做好整改闭环工作，并将隐患问题整改情况于3月11日前报县应急管理局。（联系人：杨**，联系电话：1831272****）

