

徐闻县净源供水有限责任公司

2025 年 5 月份每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室



报告日期：2025 年 5 月 31 日



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 29.0℃		水温: 27.0℃		
采水日期: 2025 年 5 月 1 日 星期		报告日期: 2025 年 5 月 6 日 星期						
化验结果								
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)
		源水	出厂水	源水	出厂水			
感官性状和一般化学指标	色		2		1	不超过 15 度		
	浑浊度		0.22		0.14	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度		
	铝					0.2mg/L		
	臭和味		0		0	不得有异臭异味		
	铜					1mg/L		
	肉眼可见物		无		无	不得含有		
	PH 值		7.3		7.1	6.5—8.5		
	锰					0.1mg/L		
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L		
	氯化物					250mg/L		
	铁					不超过 0.3mg/L		
	耗氧量		1.10		1.50	不超过 3.0mg/L		
	硫酸盐					250mg/L		
	溶解性固体					1000mg/L		
	锌					1.0mg/L		
	挥发酚					0.002mg/L		
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
耐热大肠菌						不得检出		
细菌总数			2		0	≤80CFU/mL		
二氧化氯			0.23		0.19	出厂游离氯≥0.1mg/L		
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3		
毒理学指标	砷					0.01mg/L		
	镉					0.003mg/L		
	铬					0.05mg/L		
	氟化物					0.05mg/L		
	氟化物					1.0mg/L		
	铅					0.01mg/L		
	氨氮		0.05		<0.01	0.5000mg/L		
	硝酸盐					≤20mg/L		
亚硝酸盐					1.00mg/L			
备注	检测结论:							
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。							
	主管:		审核: 李林		化验: 李林			

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 30.0℃		水温: 28.0℃		
采水日期: 2025 年 5 月 7 日		星期: 星期一		报告日期: 2025 年 5 月 15 日		星期: 星期一		
化验结果								
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)
		源水	出厂水	源水	出厂水			
感官性状和一般化学指标	色		3		1	不超过 15 度		
	浑浊度		0.3		0.10	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度		
	铝					0.2mg/L		
	臭和味		0		0	不得有异臭异味		
	铜					1mg/L		
	肉眼可见物		无		无	不得含有		
	PH 值		7.5		7.3	6.5—8.5		
	锰					0.1mg/L		
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L		
	氯化物					250mg/L		
	铁					不超过 0.3mg / L		
	耗氧量		1.60		1.85	不超过 3.0mg/L		
	硫酸盐					250mg/L		
	溶解性固体					1000mg/L		
	锌					1.0mg/L		
	挥发酚					0.002mg/L		
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
耐热大肠菌						不得检出		
细菌总数			7		0	≤80CFU/mL		
二氧化氯			0.18		0.20	出厂游离氯≥0.1mg/L		
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3		
毒理学指标	砷					0.01mg/L		
	镉					0.003mg/L		
	铬					0.05mg/L		
	氰化物					0.05mg/L		
	氟化物					1.0mg/L		
	铅					0.01mg/L		
	氨氮		0.04		<0.01	0.5000mg/L		
	硝酸盐					≤20mg/L		
	亚硝酸盐					1.00mg/L		
备注	检测结论:							
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。							
	主管:		审核: 		化验: 			

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 32.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2025 年 5 月 21 日 星期		报告日期: 2025 年 5 月 23 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.37		0.12	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.8		7.3	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg/L	
	耗氧量		1.76		1.66	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		6		1	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.14		0.17	出厂游离氯 ≥ 0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯 ≥ 0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.06		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 		化验: 		

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 33.0℃		水温: 30.0℃		
采水日期: 2025 年 5 月 28 日 星期		报告日期: 2025 年 5 月 31 日 星期						
化验结果								
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水			
感官性状和一般化学指标	色		3		1	不超过 15 度		
	浑浊度		0.56		0.08	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度		
	铝					0.2mg/L		
	臭和味		0		0	不得有异臭异味		
	铜					1mg/L		
	肉眼可见物		无		无	不得含有		
	PH 值		7.9		7.4	6.5—8.5		
	锰					0.1mg/L		
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L		
	氯化物					250mg/L		
	铁					不超过 0.3mg/L		
	耗氧量		1.75		1.82	不超过 3.0mg/L		
	硫酸盐					250mg/L		
	溶解性固体					1000mg/L		
	锌					1.0mg/L		
	挥发酚					0.002mg/L		
阴离子洗涤剂					0.3mg/L			
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出		
	耐热大肠菌					不得检出		
	细菌总数		8		1	≤80CFU/mL		
	二氧化氯		0.15		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L		
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3		
毒理学指标	砷					0.01mg/L		
	镉					0.003mg/L		
	铬					0.05mg/L		
	氰化物					0.05mg/L		
	氟化物					1.0mg/L		
	铅					0.01mg/L		
	氨氮		0.06		<0.01	0.5000mg/L		
	硝酸盐					≤20mg/L		
亚硝酸盐					1.00mg/L			
备注	检测结论:							
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。							
	主管:		审核: 李红艳		化验: 李红艳			