

徐闻县净源供水有限责任公司

2025 年 7 月份每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2025 年 7 月 31 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐州县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴阴雨: 晴 气温: 33.0℃ 水温: 30.0℃						
采水日期: 2025 年 7 月 1 日 星期 报告日期: 2025 年 7 月 7 日 星期						
化验结果						
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		4		1	不超过 15 度
	浑浊度		0.35		0.24	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH 值		7.5		7.0	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L
	氯化物					250mg/L
	铁					不超过 0.3mg / L
	耗氧量		1.78		1.49	不超过 3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出
耐热大肠菌						不得检出
细菌总数			16		0	≤80CFU/mL
二氧化氯			0.15		0.15	出厂游离氯≥0.1mg/L
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L
备注	检测结论:					
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2008 的规定。					
	主管:		审核: 李安林		化验: 李冠文	



徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 33.50℃		水温: 31.0℃	
采水日期: 2025 年 7 月 8 日 星期		报告日期: 2025 年 7 月 17 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		5		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.47		0.33	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.6		7.3	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		2.16		1.42	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			20		1	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.14		0.16	出厂游离氯≥0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.015		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
	主管:		审核: 李仕林		化验: 李仕林		



徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 33.0℃		水温: 31.0℃	
采水日期: 2025 年 7 月 17 日		星期: 星期一		报告日期: 2025 年 7 月 22 日		星期: 星期五	
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		5		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0.50		0.30	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.6		7.3	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg/L	
	耗氧量		2.36		1.52	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		25		1	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.14		0.17	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
检测结论:							
经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。							
主管:		审核: 李仕杰		化验: 李仕杰		  扫描全能王 3亿人都在用的扫描App	

徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴阴; 晴		气温: 34.0℃		水湿: 31.0℃	
采水日期:		2025 年 7 月 29 日 星期三		报告日期:		2025 年 7 月 31 日 星期四	
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—20022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.10		0.11	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.0		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.25		1.36	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		8		1	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.21		0.25	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.015		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
主管:		审核:		化验:		3 亿人	