

徐闻县净源供水有限责任公司

2025 年 8 月份每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2025 年 8 月 31 日



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 32.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2025 年 8 月 1 日 星期		报告日期: 2025 年 8 月 7 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		4		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.30		0.17	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.0	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg/L	
	耗氧量		2.64		1.54	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		8		3	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.16		0.15	出厂游离氯 ≥ 0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯 ≥ 0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 郑少华		化验: 李红娟		



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 32.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2025 年 8 月 8 日 星期		报告日期: 2025 年 8 月 14 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		4		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0.22		0.30	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.3		7.0	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.44		1.37	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		7		2	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.14		0.15	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
主管:		审核:		化验:			



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 中雨		气温: 28.0℃		水温: 28.0℃	
采样日期: 2023 年 8 月 14 日 星期		报告日期: 2023 年 8 月 20 日 星期					
化验结果							
结果 \ 水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.10		0.05	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		7.0		6.9	不得含有	
	PH 值					6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.51		1.30	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		5		0	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.15		0.13	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
+ 等.		审核: 张方林		化验: 李树			



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 29.0℃		水温: 29.0℃		
采水日期:		2025 年 8 月 21 日 星期		报告日期:		2025 年 8 月 31 日 星期		
化验结果								
结果		水别		大木桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水		出厂水		源水		
感官性状和一般化学指标	色			3		1		不超过 15 度
	浑浊度			0.15		0.06		≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝							0.2mg/L
	臭和味			0		0		不得有异臭异味
	铜							1mg/L
	肉眼可见物			无		无		不得含有
	PH 值			7.1		6.9		6.5—8.5
	锰							0.1mg/L
	总硬度							C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L
	氯化物							250mg/L
	铁							不超过 0.3mg / L
	耗氧量			1.46		1.22		不超过 3.0mg/L
	硫酸盐							250mg/L
	溶解性固体							1000mg/L
	锌							1.0mg/L
	挥发酚							0.002mg/L
	阴离子洗涤剂							0.3mg/L
	微生物指标	大肠菌群			未检出		未检出	
耐热大肠菌								不得检出
细菌总数				3		0		≤80CFU/mL
二氧化氯				0.15		0.14		出厂游离氯≥0.1mg/L
游离性余氯								出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷							0.01mg/L
	镉							0.003mg/L
	铬							0.05mg/L
	氰化物							0.05mg/L
	氟化物							1.0mg/L
	铅							0.01mg/L
	氨氮			0.02		<0.01		0.5000mg/L
	硝酸盐							≤20mg/L
	亚硝酸盐							1.00mg/L
备注	检测结论:							
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。							
	主管:		审核:		化验:			

