

徐闻县净源供水有限责任公司

2025 年 10 月份每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2025 年 10 月 31 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴阴雨: 晴 气温 25.0℃ 水温: 24.0℃						
采水日期: 2025 年 10 月 1 日 星期 报告日期: 2025 年 10 月 7 日 星期						
化验结果						
结果		水别		大水桥水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度
	浑浊度		0.04		0.03	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH 值		7.2		7.0	6.5—8.5
	锰		<0.005		<0.003	0.1mg/L
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L
	氯化物					250mg/L
	铁					不超过 0.3mg / L
	耗氧量		1.12		0.99	不超过 3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出
耐热大肠菌						不得检出
细菌总数			3		1	≤80CFU/mL
二氧化氯			0.20		0.20	出厂游离氯≥0.1mg/L
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L
备注	检测结论:					
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006的规定。					
	主管:		审核: 李海林		化验: 李海	



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温 23.0℃		水温: 23.0℃	
取水日期: 2025 年		10 月 8 日		星期		报告日期: 2025 年 10 月 16 日 星期	
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.08		0.03	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.0		7.0	6.5—8.5	
	锰		<0.005		<0.003	0.1mg/L	
	总硬度					CaO 计不超过 450mg/L	
	氟化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.01		0.85	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		1		1	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.21		0.20	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核:		化验:		



3 亿

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴阴雨: 晴 气温 23.0℃ 水温: 23.0℃							
采水日期: 2025 年 10 月 17 日 星期 报告日期: 2025 年 10 月 22 日 星期							
化验结果							
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1		不超过 15 度
	浑浊度		0.05		0.04		≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝						0.2mg/L
	臭和味		0		0		不得有异臭异味
	铜						1mg/L
	肉眼可见物		无		无		不得含有
	PH 值		7.0		7.0		6.5—8.5
	锰		<0.005		<0.003		0.1mg/L
	总硬度						C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L
	氟化物						250mg/L
	铁						不超过 0.3mg / L
	耗氧量		0.88		0.82		不超过 3.0mg/L
	硫酸盐						250mg/L
	溶解性固体						1000mg/L
	锌						1.0mg/L
	挥发酚						0.002mg/L
	阴离子洗涤剂						0.3mg/L
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	
耐热大肠菌							不得检出
细菌总数			1		1		≤80CFU/mL
二氧化氯			0.20		0.19		出厂游离氯≥0.1mg/L
游离性余氯							出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷						0.01mg/L
	镉						0.003mg/L
	铬						0.05mg/L
	氰化物						0.05mg/L
	氟化物						1.0mg/L
	铅						0.01mg/L
	氨氮		<0.01		<0.01		0.5000mg/L
	硝酸盐						≤20mg/L
	亚硝酸盐						1.00mg/L
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
	主管:		审核: 李安		化验: 李安		



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴阴晴, 晴 气温 24.0℃ 水温: 23.0℃						
采水日期: 2025 年 10 月 26 日 星期 报告日期: 2025 年 10 月 30 日 星期						
化验结果						
结果		水别		大水桥水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度
	浑浊度		0.08		0.06	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH 值		7.0		6.9	6.5—8.5
	锰		<0.005		<0.003	0.1mg/L
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L
	氟化物					250mg/L
	铁					不超过 0.3mg / L
	耗氧量		0.88		0.82	不超过 3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出
耐热大肠菌						不得检出
细菌总数			0		1	≤80CFU/mL
二氧化氯			0.20		0.19	出厂游离氯≥0.1mg/L
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氟化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L
备注	检测结论:					
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。					
	主管:		审核: 李林		化验: 李林	



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App