

# 徐闻县净源供水有限责任公司

## 2026年2月份每周一次水质检测报告

样品名称： 出厂水

检测单位： 徐闻县净源供水有限责任公司检验室


报告日期： 2026年2月28日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表


水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 18.0℃		水温: 17.0℃	
采水日期: 2026年 2月1日 星期		报告日期: 2026年 2月6日 星期					
<b>化验结果</b>							
结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.10		0.08	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.2	6.5—8.5	
	锰		<0.005		<0.005	0.1mg/L	
						C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.02		1.20	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			4		2	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.20		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L	
						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
						≤20mg/L	
					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的 9 项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准 GB5749—2022 的规定》。						
	主管:	审核: 		化验: 			



**CS 扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App



# 徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 18.0℃		水温: 17.0℃	
采水日期: 2026年 2月 10日 星期		报告日期: 2026年 2月 14日 星期					
<b>化验结果</b>							
结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.07		0.06	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.3	6.5—8.5	
	锰		<0.005		<0.005	0.1mg/L	
						C2O3 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.15		1.24	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			6		0	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.21		0.19	出厂游离氯≥0.1mg/L	
						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
						≤20mg/L	
					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的 9 项指标均符合《国家生						
	GB5749—2022 的规定。						
	主管:	审核: 		化验: 			




3亿人都在用的扫描App



## 徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 18.0℃		水温: 17.0℃	
采水日期: 2026年 2月 16日 星期		报告日期: 2026年 2月 20日 星期					
<b>化验结果</b>							
结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.05		0.04	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.3	6.5—8.5	
	锰		<0.005		<0.005	0.1mg/L	
						C2O3 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.25		1.15	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微 生 物 指 标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			6		0	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.17		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L	
毒 理 学 指 标						出厂游离氯≥0.3	
						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
						≤20mg/L	
					1.00mg/L		
备 注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的 9 项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
主管:		审核: 		化验: 			




3亿人都在用的扫描App

# 徐闻县净源供水有限责任公司水质分析日报表

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 25.0℃		水温: 23.0℃	
采水日期: 2026年 2月 21日 星期		报告日期: 2026年 2月 28日 星期					
<b>化验结果</b>							
结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.05		0.07	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
						0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
						1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.2		7.2	6.5—8.5	
	锰		<0.005		<0.005	0.1mg/L	
						C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 计不超过 450mg/L	
						250mg/L	
						不超过 0.3mg/L	
	耗氧量		1.27		1.32	不超过 3.0mg/L	
						250mg/L	
						1000mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			3		0	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.19		0.16	出厂游离氯 ≥ 0.1mg/L	
						出厂游离氯 ≥ 0.3	
毒理学指标						0.01mg/L	
						0.003mg/L	
						0.05mg/L	
						0.05mg/L	
						1.0mg/L	
						0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
						≤20mg/L	
					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 的规定。						
	主管:		审核: 		化验: 		



**CS 扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App