


徐闻县净源供水有限责任公司

2026 年 7 月份每周一次水质检测报告

样品名称： 出厂水

检测单位： 徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期： 2026 年 7 月 31 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 34.0℃		水温: 31.0℃	
采水日期: 2026 年 7 月 2 日 星期		报告日期: 2026 年 7 月 11 日 星期					
化验结果							
结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		1	不超过 15 度	
	浑浊度		0.14		0.16	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.3		7.2	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.55		1.86	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		3		12	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.21		0.20	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		0.015	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 李如松		化验: 李如松		

徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 33.0℃		水温: 31.0℃	
采水日期: 2026 年 7 月 12 日 星期		报告日期: 2026 年 7 月 18 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.25		0.23	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.3		7.2	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.61		1.77	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			7		18	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.20		0.17	出厂游离氯≥0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 李妹科		化验: 李妹科		

徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 33.0℃		水温: 31.0℃	
采水日期: 2026 年 7 月 17 日 星期		报告日期: 2026 年 7 月 22 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0.34		0.21	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.3		7.2	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.40		1.62	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			8		20	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.19		0.16	出厂游离氯≥0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.02		0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 李如松		化验: 李如松		

徐闻县净源供水责任有限公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 31.0℃		水温: 30.0℃		
采水日期: 2026 年 7 月 25 日 星期		报告日期: 2026 年 7 月 31 日 星期						
化验结果								
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)
		源水	出厂水	源水	出厂水			
感官性状和一般化学指标	色		2		1	不超过 15 度		
	浑浊度		0.30		0.11	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度		
	铝					0.2mg/L		
	臭和味		0		0	不得有异臭异味		
	铜					1mg/L		
	肉眼可见物		无		无	不得含有		
	PH 值		7.2		7.2	6.5—8.5		
	锰					0.1mg/L		
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L		
	氯化物					250mg/L		
	铁					不超过 0.3mg / L		
	耗氧量		1.38		1.70	不超过 3.0mg/L		
	硫酸盐					250mg/L		
	溶解性固体					1000mg/L		
	锌					1.0mg/L		
	挥发酚					0.002mg/L		
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
耐热大肠菌						不得检出		
细菌总数			4		15	≤80CFU/mL		
二氧化氯			0.18		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L		
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3		
毒理学指标	砷					0.01mg/L		
	镉					0.003mg/L		
	铬					0.05mg/L		
	氰化物					0.05mg/L		
	氟化物					1.0mg/L		
	铅					0.01mg/L		
	氨氮		0.05		0.01	0.5000mg/L		
	硝酸盐					≤20mg/L		
	亚硝酸盐					1.00mg/L		
	备注	检测结论:						
经检测, 两间水厂所检测项目的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。								
主管:		审核: 郑少东		化验: 李好科				