

徐闻县净源供水有限责任公司

2026 年 9 月份每周一次水质检测报告

样品名称： 出厂水

检测单位： 徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期： 2026 年 9 月 30 日




CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 30.0℃		水温: 29.0℃	
采水日期: 20 26 年 9 月 2 日 星期		报告日期: 20 26 年 9 月 8 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0.22		0.30	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.54		2.15	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		10		20	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.17		0.18	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.01		0.02	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 规定。						
	主管:		审核: 郭志		化验: 李纪升.		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别：天气：晴阴雨：晴气温：29.0水温：29.0℃						
采水日期：2026年9月9星期报告日期：2026年9月17星期						
化验结果						
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749——2022)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		2		3	不超过15度
	浑浊度		0.30		0.12	≤1度，特殊情况不超过3度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH值		7.1		7.1	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					C2O3计不超过450mg/L
	氯化物					250mg/L
	铁					不超过0.3mg/L
	耗氧量		1.60		2.0	不超过3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
	耐热大肠菌					不得检出
	细菌总数		8		19	≤80CFU/mL
	二氧化氯		0.18		0.19	出厂游离氯≥0.1mg/L
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		0.01		0.02	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L
备注	检测结论：					
	经检测，两间水厂所检测项目中，出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022规定。					
	主管：		审核：		化验：	



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 29.0		水温: 28.℃		
采水日期:		20 26 年 9 月 17 日 星期		2026 年 9 月 24 日星期:				
化验结果								
结果		水别		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022)
				源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色			2		2		不超过 15 度
	浑浊度			0..34		0.15		≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝							0.2mg/L
	臭和味			0		0		不得有异臭异味
	铜							1mg/L
	肉眼可见物			无		无		不得含有
	PH 值			7.1		7.1		6.5—8.5
	锰							0.1mg/L
	总硬度							C2O3 计不超过 450mg/L
	氯化物							250mg/L
	铁							不超过 0. 3mg / L
	耗氧量			1.46		1.85		不超过 3. 0mg/L
	硫酸盐							250mg/L
	溶解性固体							1000mg/L
	锌							1.0mg/L
	挥发酚							0.002mg/L
	阴离子洗涤剂							0.3mg/L
	微生物指标	大肠菌群			未检出		未检出	
耐热大肠菌								不得检出
细菌总数				9		27		≤80CFU/mL
二氧化氯				0.20		0.20		出厂游离氯≥0. 1mg/L
游离性余氯								出厂游离氯≥0. 3
毒理学指标	砷							0.01mg/L
	镉							0.003mg/L
	铬							0.05mg/L
	氰化物							0.05mg/L
	氟化物							1.0mg/L
	铅							0.01mg/L
	氨氮			0.01		0.02		0.5000mg/L
	硝酸盐							≤20mg/L
	亚硝酸盐							1.00mg/L
备注	检测结论:							
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 规定。							
	主管:		审核: 李华		化验: 李华			



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 28.℃		水温: 28.℃	
采水日期:		20 26 年 9 月 23 星期		2026 年 9 月 30 日星期			
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749——2022)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0..26		0.22	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.1	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C2O3 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0. 3mg / L	
	耗氧量		1.72		1.25	不超过 3. 0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		11		23	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.20		0.20	出厂游离氯≥0. 1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0. 3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0.01		0.02	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 规定。						
	主管:		审核: 李安松		化验: 李安松		

