徐闻县净源供水有限责任公司

2026 年 10 月份每周一次水质检测报告

样品名称：　　出厂水

检测单位：　　徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：　　2026 年 10 月 31 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司水质检验报告表

天气： 晴	气温 ： 25.0℃	水 温: 23.0℃
采水日期：2026 年 10 月 5 日 星期一	报告日期：2026 年 10 月 7 日 星期五	

采样地点				大水桥水厂出厂水	城北水厂出厂水
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果
1	色度	≤15	度	3	2
2	浑浊度	≤1	NTU	0.12	0.20
3	臭和味	无异臭、异味	--	0	0
4	肉眼可见物	无	--	无	无
5	PH 值	6.5～-8.5	--	7.1	7.4
6	锰	≤0.1	mg/L	＜0.005	＜0.005
7	高锰酸盐指数（以 O_2计）	≤3	mg/L	1.64	1.92
8	总大肠菌群	不应检出	MPN/100ML	未检出	未检出
9	菌落总数	≤100	CFU/ML	3	2
10	二氧化氯	≥0.1,≤0.8	mg/L	0.18	0.17
11	氨（以 N 计）	≤0.5	mg/L	≤0.01	≤0.01

检验结论：经检验，两间水厂所检测项目均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022D 的规定。

检验者：麦妃妹　　复核人：谭晓燕

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司水质检验报告表

天气： 晴			气温 ： 26.0℃	水 温: 24.0℃	
采水日期：2026 年 10 月 13 日 星期二			报告日期：2026 年 10 月 15 日 星期四		
采样地点				大水桥水厂出厂水	城北水厂出厂水
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果
1	色度	≤15	度	2	1
2	浑浊度	≤1	NTU	0.12	0.15
3	臭和味	无异臭、异味	–	0	0
4	肉眼可见物	无	–	无	无
5	PH 值	6.5～-8.5	–	7.0	7.2
6	锰	≤0.1	mg/L	＜0.001	＜0.005
7	高锰酸盐指数（以 O_2计）	≤3	mg/L	1.76	1.92
8	总大肠菌群	不应检出	MPN/100ML	未检出	未检出
9	菌落总数	≤100	CFU/ML	5	26
10	二氧化氯	≥0.1,≤0.8	mg/L	0.15	0.17
11	氨（以 N 计）	≤0.5	mg/L	≤0.01	≤0.02
检验结论：经检验，两间水厂所检测项目均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022D 的规定。					
检验者： 李妃妹				复核人： 谭晓亚	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司水质检验报告表

天气： 晴　　气温 ： 26.0℃　　水 温: 24.0℃

采水日期：2026 年 10 月 19 日 星期一　　报告日期：2026 年 10 月 21 日　星期三

序号	检验项目	标准要求	单位	采样地点：大水桥水厂出厂水 检验结果	采样地点：城北水厂出厂水 检验结果
1	色度	≤15	度	1	4
2	浑浊度	≤1	NTU	0.14	0.26
3	臭和味	无异臭、异味	--	0	0
4	肉眼可见物	无	--	无	无
5	PH 值	6.5～-8.5	--	7.1	7.0
6	锰	≤0.1	mg/L	＜0.003	＜0.005
7	高锰酸盐指数（以 O_2计）	≤3	mg/L	2.16	1.96
8	总大肠菌群	不应检出	MPN/100ML	未检出	未检出
9	菌落总数	≤100	CFU/ML	18	11
10	二氧化氯	≥0.1,≤0.8	mg/L	0.19	0.19
11	氨（以 N 计）	≤0.5	mg/L	≤0.02	≤0.01

检验结论：经检验，两间水厂所检测项目均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022D 的规定。

检验者：

复核人：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

徐闻县净源供水有限责任公司水质检验报告表

天气： 晴			气温 ： 26.0℃	水 温: 24.0℃	
采水日期：2026 年 10 月 28 日 星期三			报告日期：2026 年 10 月 31 日 星期五		
采样地点				大水桥水厂出厂水	城北水厂出厂水
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果
1	色度	≤15	度	2	3
2	浑浊度	≤1	NTU	0.18	0.20
3	臭和味	无异臭、异味	--	0	0
4	肉眼可见物	无	--	无	无
5	PH 值	6.5～-8.5	--	7.1	7.1
6	锰	≤0.1	mg/L	＜0.005	＜0.005
7	高锰酸盐指数（以 O_2计）	≤3	mg/L	1.52	1.76
8	总大肠菌群	不应检出	MPN/100ML	未检出	未检出
9	菌落总数	≤100	CFU/ML	18	11
10	二氧化氯	≥0.1,≤0.8	mg/L	0.15	0.17
11	氨（以 N 计）	≤0.5	mg/L	≤0.008	≤0.006
检验结论：经检验，两间水厂所检测项目均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022D 的规定。					
检验者： 麦妮妹				复核人： 李晓燕	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App