徐闻县卫生健康局

徐卫函〔2026〕918号

关于2026年第三季度徐闻县用户水龙头水质监测信息的公示

根据《广东省疾病预防控制局关于印发广东省城乡饮用水水质监测工作方案2025年版)》(粤疾控局卫免函〔2025〕25号)精神及上级业务部署，徐闻县疾控中心已完成2026年第三季度徐闻县用户水龙头水质监测,现将2026年第三季度徐闻县用户水龙头水质监测信息进行公开。

附件:2026年第三季度徐闻县用户水龙头水质监测信息公开表

徐闻县卫生健康局

2026年10月16日



徐闻县用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	徐闻县锦和镇外罗圩后湾村委会后湾村	锦和镇外罗圩后湾村委会后湾村集中供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月13日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
2	徐闻县锦和镇龙群村委会龙群村	锦和镇龙群村委会龙群村集中供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月13日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
3	徐闻县和安镇后湖村委会后海村	和安镇后湖村委会后海村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月13日	生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯：0.01mg/L（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
4	徐闻县和安镇佳平村委会茅园村	和安镇佳平村委会茅园村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月13日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用

5	徐闻县龙塘镇青安村委会杨宅村	龙塘镇青安村委会杨宅村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月13日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
6	徐闻县南山镇关三村委会关三村	南山镇关三村委会关三村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
7	徐闻县城北乡文丰园村委会文丰园村	城北乡文丰园村委会文丰园村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯：0.01mg/L（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
8	徐闻县曲界镇曲界村委会坡苏村	曲界镇曲界村委会坡苏村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
9	徐闻县前山镇甲村村委会深水村	前山镇甲村村委会深水村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯低于检出限（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用
10	徐闻县下洋镇姑村村委会乌辉塘村	下洋镇姑村村委会乌辉塘村供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为游离氯不达标，其余所检指标均达标。	游离氯：0.01mg/L（标准值为0.05—2mg/L）	建议煮沸后饮用

11	徐城街道东方二路（大水桥水厂内）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（大水桥水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	徐闻县城北乡和家村路口城北水厂院内（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（大水桥水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	徐闻县徐城街道城东路灯所（大水桥水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（大水桥水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	徐闻县徐城街道木棉路13号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（城北水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

15	徐闻县徐城街道德新二（大水桥水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程(大水桥水厂)	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022)所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	徐闻县徐城街道东方二路6号(大水桥水厂)	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程(大水桥水厂)	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022)所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	徐闻县徐城街道宾桥路8号(大水桥水厂)	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程(大水桥水厂)	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022)所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	徐闻县徐城街道东方一路20号（大水桥水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程(大水桥水厂)	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022)所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	徐城街道红旗一路5号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公	徐闻县疾病预防控制	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022)所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

		司供水工程（城北水厂）	中心						
20	徐闻县徐城街道民主一路18号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（城北水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
21	徐闻县徐城街道城墙路16号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（城北水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
22	徐闻县徐城街道贵生路21号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（城北水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
23	徐闻县徐城街道民主一路26号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程（城北水厂）	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

24	徐闻县徐城街道文塔路25号（城北水厂）	徐闻县净源供水有项责任公司供水工程(城北水厂)	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2026年07月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022)所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。